





Direttore Generale

Sassuolo, li 22/05/2019

AUTORIZZAZIONE E DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: approvazione del progetto di riqualificazione del circuito acqua sanitaria per l'Ospedale di Sassuolo.

Importo massimo a base d'asta: € 150.000,00 IVA esclusa

Costi da interferenza pari ad € 1.000,00

Il DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- Nella nota del 06/04/2018 del Servizio Tecnico si evidenzia un significativo grado di ammaloramento dell'impianto con rilevanti perdite di acqua a causa delle incrostazioni.
- È stato eseguito, un intervento di rifacimento del tratto di tubo della dorsale principale nella sotto centrale termica # 1 caratterizzata da perdite in vari punti e non più manutenibile.
- Tuttavia, non sono cessate le segnalazioni dei servizi sanitari in merito alle riscontrate e significative indisponibilità di acqua calda nei terminali a favore, in particolare, di alcuni reparti.
- A tal fine è stato convocato apposito incontro con l'AUSL (del 08/02/2018) ove è stata illustrata e condivisa l'urgenza in merito al rifacimento dell'impianto a favore cominciando dalla fornitura dell'Area Verde (3° piano corpo B1) oltre alla sopra menzionata dorsale principale.

CONSIDERATO:

- Il piano investimenti delle manutenzioni straordinarie del triennio 2018-2020 è stato condiviso con l'AUSL e da questa avvallato.
- La fattibilità tecnico economica positiva eseguita dal consulente tecnico incaricato del 07/11/2018.
- L'istruttoria tecnica svoltasi unitamente alle diverse professionalità coinvolte, sia del Servizio Tecnico dell'Ospedale di Sassuolo che della AUSL (conclusa in data 08/02/2019), ove è stata l'esplicita la precisa prescrizione da parte della stessa AUSL di procedere con la fornitura e posa in opera in CPVC (nota del 29/03/2019), motivata sulla base di ragioni igienico sanitarie.
- Il progetto esecutivo consegnato dal consulente tecnico incaricato del 17/15/2019.

RILEVATA

Non più solo l'opportunità ma ormai l'urgenza a procedere alla riqualificazione.





Direttore Generale

Che l'intervento previsto può essere svolto esclusivamente nel periodo di riduzione dell'attività sanitaria dell'Ospedale (20 luglio – 20 agosto).

TENUTO CONTO CHE:

- Che il valore economico presunto della fornitura è quantificato in € 150.000,00 IVA esclusa comprensivo delle attività accessorie di installazione e collaudo definitivo;
- Ai sensi dell'art. 1 comma 912 della legge di Bilancio 2019 le stazioni appaltanti, anche in deroga all'art. 36, comma 2, possano procedere all'affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici.

ACCERTATA

- La presenza di tre operatori economici sul territorio;
- La disponibilità finanziaria concessa dall'AUSL per la manutenzione straordinaria (verbale Assemblea dei soci del 26/06/2018 – pagina 235)

DETERMINA

Di approvare il progetto esecutivo consegnato dal tecnico incaricato del 17/15/2019.

Di avviare una procedura di affidamento diretto così come disposto dal dell'art. 1 comma 912 della legge di Bilancio 2019.

Di porre dunque a base della procedura, da affidarsi a corpo, l'importo complessivo presuntivo di Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), comprensivo di ogni onere escluso IVA e stimato in relazione alla totalità delle prestazioni richieste.

Di inviare comunicazione della presente decisione ai referenti della Concessione d'uso onerosa dell'immobile denominato Ospedale di Sassuolo.

Di riservare ad altri atti la disciplina delle successive fasi del procedimento e dare mandato al RUP di procedere con la stesura delle lettere di invito e di procedere con la procedura ad evidenza pubblica in oggetto.

Di individuare referente amministrativo e responsabile del procedimento: Davide Lunati (d.lunati@ospedalesassuolo.it)

Di individuare Direttore Esecuzione Contratto: Paolo Montagnani

(p.montagnani@ospedalesassuolo.it)

Il Direttore Generale Bruno Zanaroli